αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΗΣ

Α.Π.: **13-1685-001-0653-01**
Ημ/νία Παραλαβής: **25/06/2013**

Σελίδα: **1**

Ο.Τ.Α. Αθηνών 102
Λεωφόρος Κιφισίας 104 Αμπελόκηποι 115 27
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

Πελάτης	: **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, 19010, ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ**		
Είδος Δείγματος	: Πόσιμο Νερό		
Ημ/νία Δειγματοληψίας	: 20/06/2013	Ημ/νία Αποστολής	: 20/06/2013
Ημ/νία Λήψης	: 20/06/2013	Ημ/νία Ολοκλήρωσης Δοκιμών	: 23/06/2013
Αριθμός Δείγματος	: **23250653**	Λήψη Δείγματος	: Από Πελάτη
Σημειώσεις	: **Δείγμα Νερού Βρύσης Δικτύου Ύδρευσης Ανατολικής Αττικής**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Τιμή	Μ.Ο.Τ.
Αναπτυσσόμενοι Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανίχνευση	0
Αναπτυσσόμενοι Αερόβιοι Μικροοργανισμοί 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Χωρίς Ανίχνευση	0
Ολικά Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2000/Cor1:2007	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (υγιές Κλωστηριδιακό Σπόριο)	ΟΔΗΓΙΑ /2600/2001	cfu/100ml	0	0

Η Λ ΕΚΛΗΣΗ

1. Βαθμός ανταπόκρισης Ο.Τ.Α. Αθηνών ως προς τις παραμέτρους Κλοστηριδιακό Σπόριο 23250653 του δείγματος Νερό Βρύσης Δικτύου Ύδρευσης Ανατολικής Αττικής, Ολικά Κολοβακτηριοειδή σύμφωνα με τις διατάξεις Οδηγίας 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις Υπουργικής Απόφασης Υγείας.

2. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ρύπανσης κατά τη διάρκεια αποθήκευσης και μεταφοράς του δείγματος στο εργαστήριο, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων, σε Κλοστηριδιακό Σπόριο, σε Κολοβακτηριοειδή σύμφωνα με τις διατάξεις Οδηγίας 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις Υπουργικής Απόφασης Υγείας.

Η Διευθύντρια
Χημικός Μηχανικός Αναλύσεων

Μαρία Χριστοδουλάκη
DVM, Χημικός Μηχανικός - Διοίκηση Μηχανικής MSc
Quality Control Manager

Η παρούσα αναλυτική δοκιμή αφορά μόνο στο δείγμα που δόθηκε προς εξέταση από τον πελάτη.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ρύπανσης κατά τη διάρκεια αποθήκευσης και μεταφοράς του δείγματος.
* Μη διαπιστευμένες δοκιμές.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές
Σ.Ο.Κ.Ω. Ε.Π.Ε. Λεωφόρος 104 Αμφιθέας 115 27
Τηλ: +30 210 7470500-502 Φαξ: +30 210 7470501 Email: waternet@ergastiria.gr Website: www.ergastiria.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Αριθ. Φακέλου Δοκιμών : **13-1685-001-0653-02**
Ημ/νία Παραλαβής : **25/06/2013**

Σελίδες : **1**

Πελάτης	:	**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, 19010, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**			
Είδος Δείγματος	:	Νερό Πόσης			
Ημ/νία Δειγματοληψίας	:	20/06/2013	Ημ/νία Έναρξης Δοκιμών	:	20/06/2013
Ημ/νία Λήψης Δείγματος	:	20/06/2013	Ημ/νία Λήξης Δοκιμών	:	20/06/2013
Αριθμός Δείγματος	:	**23250653**	Σύστημα Δειγματοληψίας	:	Νερό Πόσης
Σκοπός Δειγματοληψίας	:	**Ανάλυση Νερού Πόσης σύμφωνα με Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001)**			

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Οριακές Τιμές	Μετρήσεις
Υδροχωρητικότητα (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	6.5 - 9.5	7.5
Ειδική Αγωγιμότητα - 25°C	ISO 7888:1995	μS/cm	< 2500	290
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU	-	0.26
Χρώμα	Εσωτ. Μέθ. ISO 7887	mg/l Pt	-	<5
Οσμή	Εξ. Μέθ. (*)		-	Χωρίς Οσμή
Γεύση	Εξ. Μέθ. (*)		-	Χωρίς Γεύση
Χλωριούχα (Cl-)	Ιονοεκχυλιστικός Χρωματογραφία ISO 7393-2:1985	mg/l	-	0.07
Αμμωνία (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	< 0.5	<0.03

Σημειώσεις

1. Οι τιμές υπολογισμού αναφέρονται στο πρωτόκολλο δοκιμών 23250653 και αφορούν στο δείγμα, όπως παρελήφθη από τον πελάτη, βάσει της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες του Συμβουλίου 98/83/ΕΚ.

2. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β'/11-07-2001), η οποία ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες του Συμβουλίου 98/83/ΕΚ.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Υπηρεσίας
Χημικών Αναλύσεων

Χριστοφόρου Γεωργία
DVM, Δρ Χημικός MSc