αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

Αριθμός Δελτίου : **14-1688-003-0007-01**
Ημερομηνία Παραλαβής : **28/8/2014**

Σελίδα : **1**

Σελίδες 102

Σ΄ Ο Ο Ο

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αριθ. Θεμάτου´ σεμιναρίου : **14-1688-003-0007-02**
Ημερ/νία Παραλαβής : **28/8/2014**

Αριθ. Δείγματος : **1**

Οδός: Κάνιγγος 104 Αριθ. Τ.Κ. 115 27
Τ´ εαυτόν Πόλη: Αθήνα Τ.Κ. 127 Τηλ. Φαξ: 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 Αριθ. Φαξ: +30 210 7470501 Ηλεκτ. Ταχ.: waternet@ergastiria.gr Ιστοσελίδα: www.ergastiria.gr

Ονομασία Δείγματος	: **Νερό Βρύσης - Νερό Βρύσης Αντιπροσωπείας Υπ. Εξωτερικών & Λιμένος Πειραιώς, 19010, Πειραιάς**		
Τ´ ρόπος δειγματοληψίας	: Δειγματοληψία Πελάτη		
Ημερ/νία Δειγματοληψίας	: 25/08/2014	Ημερ/νία Υποβολής Δείγματος	: 25/08/2014
Ημερ/νία Έναρξης	: 25/08/2014	Ημερ/νία Λήξης Δείγματος	: 25/08/2014
Τύπος Δείγματος	: **24350007**	Τύπος Δείγματος	: Πόσιμο Νερό
Κωδικός Δείγματος	: **ΠΑΛΑΙΟ ΥΠΕΞ ΤΕΛΟΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Υπ. Εξ. & Λιμένος Πειραιώς**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Ποσοτικό Όριο Ανίχνευσης	Οριακές Τιμές	Αποτέλεσμα
Υδροκατάσταση υδρογονοδεικτών (pH) - 25°C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	7.7
Ειδική Αγωγιμότητα - 25°C	ISO 7888:1995	μS/cm	-	< 2500	304
Θολότητα	ISO 7027:1999	FNU	-	-	0.16
Χρώμα	Μέθοδος ISO 7887	mg/l Pt	-	-	<5
Οσμή	Οργανοληπτικός (*)		-	-	Χωρίς Οσμή
Γεύση	Οργανοληπτικός (*)		-	-	Χωρίς Γεύση
Νιτρικά (Τ´ εαυτόν)	Μοριακή Απορροφητικότητα υπεριώδους ISO 7393-2:1985	mg/l	-	-	0.12
Αμμωνία (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	-	< 0.5	<0.03

Σχόλια Δείγματος

1. Οι ανάλυσεις έγιναν στο σύστημα υδροδότησης του Δείγματος 24350007 από Τ´ ο ίδιο σημείο, Δίκτυο Ύδρευσης Τ´ ου Δήμου Πειραιώς σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση Τ´ ης Ελληνικής Δημοκρατίας 2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/τ.Β/11-07-2001), η´ ν γνώμη μας´ ο´ ο´ ο